

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Инженер по охране труда  
ГБУЗ РК «Центр профилактики  
и борьбы со СПИДом»

*О.А. Кукина*  
О.А. Кукина  
«15» 06 2016 г.

Главный врач ГБУЗ РК  
«Центр профилактики  
и борьбы со СПИДом»  
В. Немыкин  
2016 г.



## Инструкция

по пожарной безопасности ГБУЗ РК «Центр профилактики и борьбы со СПИДом»

(ИПБ 001-2016)

### 1. Общие положения

1.1 Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 "О противопожарном режиме", Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 №645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»» и устанавливает нормы поведения людей и содержания территории, здания, сооружений, помещений ГБУЗ РК «Центр профилактики и борьбы со СПИДом» (далее в тексте Инструкции - «Центр») в целях обеспечения пожарной безопасности и является обязательной для исполнения всеми работниками, не зависимо от их образования, стажа работы в профессии, а также для сезонных работников, командированных в организацию работников, обучающихся, прибывших на производственное обучение или практику.

1.2. Все работники Центра должны допускаться к работе после прохождения инструктажа и обучения мерам пожарной безопасности. Обучение работников мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

1.3. В целях реализации Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 №645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" инструктажи по пожарной безопасности подразделяются на:

- вводный;
- первичный;
- повторный;
- внеплановый;
- целевой.

1.4. Руководители, специалисты и работники Центра, ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности Центра, а также приемов и действий при возникновении пожара в Центре, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.

1.5. Лица, виновные в нарушении (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) настоящей инструкции несут уголовную, административную,

дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

## **2. Обязанности лиц ответственных за пожарную безопасность в Центре, обязанности работников**

### **2.1. Главный врач Центра обязан:**

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;
- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;
- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;
- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;
- предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территории Центра необходимые силы и средства, горюче - смазочные материалы, а также продукты питания и места отдыха для личного состава пожарной охраны, участвующего в выполнении боевых действий по тушению пожаров, и привлеченных к тушению сил;
- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории Центра;
- предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в Центре, а также о происшедших на его территории пожарах и их последствиях;
- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах.

### **2.2. Ответственный за пожарную безопасность Центра :**

- обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок;
- обеспечивает наличие на дверях помещений складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;
- обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы;
- обеспечивает совместно с заместителем по безопасности исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года.

### **2.3. Работники Центра всех категорий обязаны:**

- соблюдать требования пожарной безопасности, установленные в Центре;
- знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
- выполнять требования пожарной безопасности, применимо к своему рабочему месту, обеспечить ежедневную уборку материалов, оборудования и приспособлений;

- при обнаружении нарушений в работе немедленно уведомлять об этом своего любого сотрудника администрации Центра;
- знать контактные номера телефонов для вызова пожарной охраны, до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества;
- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
- своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности, а также обучение по пожарно – техническому минимуму;
- выполнять предписания, иные законные требования ответственного за пожарную безопасность Центра, заместителей главного врача Центра и главного врача Центра в плане обеспечения пожарной безопасности на рабочем месте.

### **3. Порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей**

3.1. В здании Центра, на каждом этаже на видном месте должны располагаться планы эвакуации людей при пожаре.

3.2. На территории, в здании, и в помещениях Центра запрещается:

- а) хранить и применять в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности;
- б) использовать технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения оборудования, мебели и других предметов;
- в) устраивать в подвале мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток;
- г) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
- д) производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией);
- е) загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы;
- ж) проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;
- з) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;
- и) устраивать в складских помещениях здания Центра антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов и листового металла;
- к) устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров.

3.3. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

3.4. Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению к выходу из здания.

3.5. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

3.6. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

в) устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;

е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.

3.7. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объекте и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

3.8. Запрещается:

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

з) использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.

3.9. Знаки пожарной безопасности с автономным питанием от электрической сети, применяемые на путях эвакуации должны постоянно находиться во включенном состоянии и быть исправными.

3.10. При эксплуатации систем вентиляции запрещается:

- оставлять двери вентиляционных камер открытыми;
- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
- подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;
- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.

3.11. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков и т.п.) строительных конструкций должны немедленно устраняться.

#### **4. Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов**

4.1. Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

4.2. Баллоны с газами должны храниться в пристройках и шкафах.

4.3. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираются на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".

4.4. При использовании бытовых газовых приборов запрещается:

- эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;
- присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;
- проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.

#### **5. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы**

5.1. После окончания работы работник Центра, ответственный за помещение, проверяет его пожарную безопасность внешним визуальным осмотром.

5.2. В случае обнаружения работником неисправностей необходимо доложить о случившемся главному врачу.

5.3. Закрывать помещение в случае обнаружения, каких либо неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание или травмирование работников запрещено.

5.4. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

#### **6. Расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных**

6.1. На территории, в здании Центра запрещается курить и пользоваться открытым огнем.

6.2. Максимальная скорость движения транспортных средств по территории Центра не должна превышать 5 км/ч.

6.3. Запрещается стоянка автотранспорта на территории Центра.

#### **7. Порядок использования первичных средств пожаротушения**

7.1. Огнетушители должны размещаться на видных, легкодоступных местах на высоте 1.5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

7.2. Для тушения твердых горючих веществ, ЛВЖ, ГЖ и газов применяются водные, воздушно-пенные и порошковые огнетушители.

7.3. Для тушения эл. оборудования под напряжением до 1000В используют порошковые и углекислотные огнетушители.

7.4. Заведующим кабинетам запрещается убирать огнетушители в шкафы, закрывать их пособиями и оборудованием или перемещать их из мест расположения, установленных администрацией Центра.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Республики Крым «Центр профилактики и борьбы со СПИДом»

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ГБУЗ РК «ЦПБ

СПИД»  А.В. Немыкин

2016г.

**Положение**

**об организации работы по обеспечению пожарной безопасности в ГБУЗ РК  
«Центр профилактики и борьбы со СПИДом»**

**1. Основные понятия**

1.1. Пожарная безопасность — состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

1.2. Пожар — неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

1.3. Требования пожарной безопасности — специальные условия социального и/или технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

1.4. Нарушение требований пожарной безопасности — невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

1.5. Противопожарный режим — правила поведения людей, порядок организации производства и/или содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушения пожаров.

1.6. Меры пожарной безопасности — действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

**2. Общие положения**

2.1. Настоящее положение определяет функции структурных подразделений ГБУЗ РК «Центр профилактики и борьбы со СПИДом» (далее Центр) в области обеспечения пожарной безопасности, регламентирует обязанности руководителей структурных подразделений, отделов, служб, а также определяет порядок, формы и методы их работы по созданию надлежащего противопожарного режима на рабочих местах.

2.2. Положение вводится с целью улучшения работы по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению пожаров и является документом, обязательным для исполнения всеми руководителями структурных подразделений, отделов, служб.

2.3. Работа по обеспечению пожарной безопасности ведется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации», другими законодательными и нормативно-правовыми документами, а также организационно-распорядительной документацией организации и настоящим Положением.

### **3. Организация работы по обеспечению пожарной безопасности**

3.1. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности на объекте в целом возлагается главного врача «ЦПМСП№4».

3.1.1. Главный врач обязан:

- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;
- включать в коллективный договор вопросы пожарной безопасности;
- выполнять предписания, постановления и другие требования должностных лиц пожарной охраны;
- обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности на объектах, входящих в состав в ГБУЗ РК «Центр профилактики и борьбы со СПИДом»
- проводить противопожарную пропаганду и обучать работников мерам пожарной безопасности;
- содержать системы и средства противопожарной защиты, в том числе и первичные средства пожаротушения, в исправном состоянии, не допускать их использования не по назначению;
- создать в соответствии с установленными нормами добровольную пожарную охрану организации, содействовать деятельности добровольных пожарных;
- оказывать пожарной охране содействие при тушении пожаров, установлении их причин и условий возникновения и развития, при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожара;
- обеспечивать должностным лицам пожарной охраны при выполнении ими служебных обязанностей доступ на территорию, в здания, помещения и другие объекты организации;
- предоставлять по требованию должностных лиц ГПС сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в организации, а также о произошедших пожарах;
- включать в функциональные обязанности должностных лиц решение вопросов пожарной безопасности с учетом возложенных на них служебных задач;

- сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях систем и средств пожаротушения.

3.2. Ответственность за пожарную безопасность, эксплуатацию и поддержание в исправном техническом состоянии электроустановок, отопления, вентиляции и всех систем и средств противопожарной защиты ГБУЗ РК «Центр профилактики и борьбы со СПИДом» несет заместитель главного врача по хозяйственным вопросам.

3.3 На заместителя главного врача по хозяйственным вопросам возлагается проведение регулярных проверок и содержание в исправном состоянии:

- электрооборудования, отопления, вентиляции;
- первичных средств пожаротушения (огнетушителей).

3.4 На заместителя главного врача по хозяйственным вопросам возлагается ответственность за руководство работой ПТК, планирование работы ПТК, контроль за выполнением планов.

3.5 На заместителя главного врача по хозяйственным вопросам возлагается ответственность за организацию и безопасное проведение газосварочных и других огневых работ, а также за пожарную безопасность своего подразделения и прилегающей территории.

3.6 Ответственность за пожарную безопасность амбулаторий, служб, подразделений и других помещений несут их руководители, заведующие или другие должностные лица, назначенные приказом главного врача.

Лица, ответственные за пожарную безопасность, обязаны:

- знать и поддерживать установленный приказами и инструкциями противопожарный режим в помещениях и на прилегающей территории;
- знать пожарную опасность своего подразделения, пожароопасные свойства материалов и веществ и не допускать нарушений правил их использования и хранения;
- следить за состоянием помещений, эвакуационных путей и выходов и прилегающей территории, принимать меры к устранению обнаруженных недостатков;
- знать места расположения и правила использования имеющихся средств связи, сигнализации, пожаротушения, обеспечивать постоянную готовность их к действию;
- проводить первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи на рабочем месте с записью в специальном журнале в соответствии с «Положением об организации обучения и проверки знаний по пожарной безопасности»;
- разъяснять сотрудникам требования пожарной безопасности, действующие в учреждении, порядок действий при возникновении пожара и при эвакуации, принимать меры по обучению персонала;
- по окончании рабочего дня, ежедневно, осматривать помещения, отключать электрооборудование и освещение за исключением источников электропитания, электроустановок, которые должны работать круглосуточно;

- контролировать соблюдение установленного противопожарного режима и выполнять в установленный срок все замечания и предложения инженера по охране труда и лица ответственного за пожарную безопасность;
- докладывать обо всех нарушениях правил пожарной безопасности вышестоящему руководителю;
- выполнять другие требования пожарной безопасности в соответствии с инструкцией № 4-П «Ответственному лицу за обеспечение пожарной безопасности».

### 3.6. Персонал ГБУЗ РК «ЦПБ СПИД» обязан:

- соблюдать требования пожарной безопасности стандартов, норм, правил, утвержденных в установленном порядке, соблюдать и поддерживать противопожарный режим;
- соблюдать меры предосторожности при пользовании газовыми и электроприборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими (ГЖ) жидкостями и другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием, не допускать действий, которые могут привести к пожару;
- знать места расположения огнетушителей, средств сообщений о пожаре, внутренних пожарных кранов и уметь ими пользоваться;
- при обнаружении пожара немедленно уведомлять об этом пожарную охрану:
  - до прибытия пожарных принимать посильные меры по эвакуации людей, имущества и тушению пожара;
  - оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара;
- выполнять в установленный срок замечания и предложения инженера по охране труда и пожарной безопасности по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности;
- докладывать непосредственному руководителю о нарушениях установленного противопожарного режима и правил пожарной безопасности.

Ответственный  
за пожарную безопасность



Пеньков Ю.А.